

RAPPORTO DI PROVA

16-0527IT

Emesso il 26 agosto 2016

CLIENTE

TARKETT SPA

DENOMINAZIONE PRODOTTO

LINOWALL

CATEGORIA

RIVESTIMENTO MURALE

Test in accordo a:

UNI EN 259-2:2003 Rivestimenti murali in rotoli - Rivestimenti murali per uso intenso - Determinazione della resistenza agli urti

La riproduzione di questo rapporto di prova è autorizzata esclusivamente nella sua forma integrale

I risultati si intendono validi esclusivamente per il campione sottoposto a prova



OGGETTO	3
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO	3
<i>NORME E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO UTILIZZATI</i>	<i>3</i>
TEMPI DI CONSERVAZIONE	3
CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEI TEST IN LABORATORIO	3
RICHIEDENTE	3
DATI DI ACQUISIZIONE	3
CAMPIONAMENTO	3
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE	4
<i>IMMAGINE DEL PRODOTTO GENERALE</i>	<i>4</i>
<i>IMMAGINE DEL CAMPIONE AL MICROSCOPIO IN DETTAGLIO</i>	<i>4</i>
CONCLUSIONI	4

A large, light gray, stylized graphic of the word "SPORT" in a bold, sans-serif font. The letters are partially obscured by several thick, curved, light gray lines that sweep across the page from the right side towards the left, creating a sense of motion and depth.

OGGETTO

Determinazione della resistenza all'urto in accordo alla EN 259-2:2001

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

NORME E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO UTILIZZATI

EN 259-2:2001 Rivestimenti murali in rotoli – Rivestimenti murali per uso intenso – Determinazione della resistenza agli urti

TEMPI DI CONSERVAZIONE

Conservazione dei documenti 4 anni e dei campioni 1 mese dall'emissione del rapporto prove.

CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEI TEST IN LABORATORIO

Temperatura dell'aria	Umidità relativa
23°C ± 2°C	50% ± 5%

RICHIEDENTE

RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO

TARKETT SPA
Strada Sant'Anna, 6
05035 Narni Scalo (TR)

NAZIONE

Italia

DATI DI ACQUISIZIONE

DATA DI RICEZIONE DELL'ORDINE	18 luglio 2016
DATA RICEZIONE DEL PRIMO CAMPIONE	31 maggio 2016
DATA RICEZIONE DELL'ULTIMO CAMPIONE	31 maggio 2016
DATA DI INIZIO DELLE PROVE	20 luglio 2016
DATA DI CONCLUSIONE DELLE PROVE	20 luglio 2016

CAMPIONAMENTO

Il campionamento è effettuato a cura del cliente.

IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

IMMAGINE DEL PRODOTTO GENERALE



IMMAGINE DEL CAMPIONE AL MICROSCOPIO IN DETTAGLIO



Il campione consiste in un rivestimento in linoleum in rotolo, di colore grigio, dello spessore di 2mm.

CONCLUSIONI

Il prodotto è resistente agli urti in conformità alla EN 259-2



Direttore del laboratorio
Roberto Armeni

