



LAPI LABORATORIO PREVENZIONE INCENDI S.p.A.  
 Sede Primaria: I-59100 PRATO - Via della Quercia, 11  
 Telefono +39 0574.575.320 - Telefax +39 0574.575.323  
 Sede Secondaria: I-50041 CALENZANO (FI) - Via Petrarca, 48  
 e-mail: lapi@laboratoriolapi.it  
 web site: www.laboratoriolapi.it

Reg. 305/2011  
 Notified Body N°0987

## ATTESTAZIONE DI CLASSIFICAZIONE / CLASSIFICATION ASSESSMENT ACL/1246-1247/21/CPR/14041

Quando applicabile il presente documento viene emesso in ottemperanza al Regolamento UE 305/2011 e Regolamento n.765 del 9 Marzo 2011 e in relazione alle leggi, regolamenti e procedimenti amministrativa degli Stati Membri concernenti i prodotti da costruzione, si stabilisce che:

When applicable the following document has been issued in compliance with the Regulation UE 305/2011 and Regulation n.765 of 9 March 2011 on the approximation of law, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the construction products, it has been stated that the construction product:

### RAPPORTI DI CLASSIFICAZIONE DI REAZIONE AL FUOCO / REACTION TO FIRE CLASSIFICATION REPORTS N° 1246.ODC0050/21 - N° 1247.ODC0050/21

CLASSIFICAZIONE RICHIESTA DA / Classification on behalf of: **TARKETT S.p.A.**

Strada Sant'Anna, 6 - 05035 NARNI SCALO (TR) - Italy

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DELLE FAMIGLIE / Trade name of the sets:

- 1) **Linoleum Silencio / Acoustic 19dB x<sup>2</sup>** (Ref. Lab. no. 1246/21)
- 2) **Linoleum Silencio / Acoustic 19dB Essenza - Linoleum Silencio / Acoustic 19dB Essenza<sup>+</sup>** (Ref. Lab. no. 1247/21)

DENOMINAZIONI DEI MATERIALI / Denominations of the materials

**Veneto, Etrusco, Style Emme, Style Elle, Trentino, Originale, Sicuro R10**

SPESORE E PESO NOMINALE DEL MATERIALE / Nominal thickness and weight of the material: 3.8 mm - 3350 g/m<sup>2</sup>

DESCRIZIONE DEI MATERIALI / Description of the materials

- 1) **Linoleum Silencio / Acoustic 19dB x<sup>2</sup>** (Ref. Lab. no. 1246/21)

Rivestimento pavimento in linoleum di colore grigio marmorizzato e retro con schiuma poliuretana di colore base grigio scuro, costituito da pasta di linoleum, tela di juta, supporto in schiuma di poliuretano.

Linoleum floor covering of marbled grey colour and backing with polyurethane foam of dark grey base colour, consisting of linoleum paste, jute cloth, polyurethane foam backing.

- 2) **Linoleum Silencio / Acoustic 19dB Essenza - Linoleum Silencio / Acoustic 19dB Essenza<sup>+</sup>** (Ref. Lab. no. 1247/21)

Rivestimento pavimento in linoleum di colore giallo (finitura ESSENZA) o rosso bordeaux (finitura ESSENZA<sup>+</sup>), retro con schiuma poliuretana di colore base grigio scuro, costituito da pasta di linoleum, tela di juta, supporto in schiuma di poliuretano.

Linoleum floor covering of yellow colour (finishing ESSENZA) or bordeaux colour (finishing ESSENZA<sup>+</sup>), backing with polyurethane foam of dark grey base colour, consisting of linoleum paste, jute cloth, polyurethane foam backing.

METODI DI PROVA / Test methods: **UNI EN ISO 11925-2:2020** and **UNI EN ISO 9239-1: 2010**

STANDARD DI PRODOTTO / Product Standard: **UNI EN 14041: 2018**

METODO DI CLASSIFICAZIONE / Classification standard: **UNI EN 13501-1: 2019**

Fire classification of construction products and building elements - Part 1: Classification  
 (Classificazione al fuoco di prodotti ed elementi da costruzione - Parte 1: Classificazione)

CLASSIFICAZIONE / Classification

**C<sub>fl</sub> - s1**

La classificazione sopra riportata è valida per la seguente applicazione effettiva: **Rivestimento pavimento posto in opera incollato con adesivo tipo Ultrabond Eco V4SP della Mapei S.p.A. in ragione di circa 400 g/m<sup>2</sup> su un substrato incombustibile di Euroclasse A1<sub>fl</sub> o A2<sub>fl</sub>.**

Questa classificazione è valida per le due famiglie sopra riportate.

L'organismo di certificazione (LAPI S.p.A. - Laboratorio prevenzione incendi N° 0987) ha effettuato le prove iniziali di tipo (ITT) richieste in sistema AVCP 3 su campioni prelevati nello stabilimento secondo un piano di prove prestabilito per verificare le caratteristiche intrinseche del prodotto.

The above reported classification is valid for the following actual end use: **Floor covering installed glued with adhesive type Ultrabond Eco V4SP by Mapei S.p.A. in ratio about of 400 g/m<sup>2</sup> on a non-combustible substrate of Euroclasses A1<sub>fl</sub> or A2<sub>fl</sub>.**

This classification is valid for the two sets reported above.

The notified body (LAPI S.p.A. - Laboratorio prevenzione incendi N° 0987) has performed the initial type testing (ITT) on the samples taken at the factory in accordance with the described test for the relevant characteristics of the product required in system AVCP 3.

Il Laboratorio non è stato coinvolto nella attività di campionamento / The Laboratory not has been involved in sampling activity.

Prato, 22/06/2022

Il Responsabile Certificazione

The Certification Manager

David Borzini

Il Direttore del Laboratorio

The Director of the Laboratory

Luca Ermini

Valid until: 03/08/2026

**Nota:** la data di scadenza di questo documento è puramente indicativa. Il presente documento perderà di validità a seguito di qualsiasi variazione inerente i componenti chimici dei materiali, la denominazione commerciale o i dati del Richiedente, modalità o luogo di produzione, aggiornamento normativo, ecc. Sarà cura dell'interessato richiedere un aggiornamento del precedente documento. Infine, si ricorda che se non esplicitamente indicato nello Standard di Prodotto a cui le prove si riferiscono i Rapporti di Prova e l'Attestato di Classificazione non hanno scadenza. Il Laboratorio potrà richiedere al rinnovo una verifica sperimentale per la conferma dei risultati ottenuti.

**Note:** the expiry date of this document is indicative only. This document will lose value as a result of any changes regarding the chemical components of the materials, the trade name or the data of the Sponsor, mode or place of production, regulation updates, etc. It will be care of the Applicant to require an update of the previous document. Finally, please note that if not explicitly stated in the Standard Product to which the evidence relates the Test Reports and Certificate of Classification do not expire.

The Laboratory may request at the renewal date experimental verification to confirm the results obtained.



Questo documento deve essere letto congiuntamente ai Rapporti di Prova, per la descrizione del prodotto e per ogni altra notizia di dettaglio. Questo documento non costituisce approvazione di tipo né certificazione di prodotto né tantomeno dichiarazione di conformità, che spetta esclusivamente al Produttore / Sponsor. / This document has to be read in conjunction with the Test Reports, for the description of the product and for every other detail. This document does not represent type approval or certification of the product neither declaration of compliance, that is exclusively under the responsibility of the Manufacturer or Sponsor.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto in forma parziale senza l'autorizzazione scritta di questo Laboratorio